ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 18-003/СО-25 от "10" января 2025г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что
передвижная (с переносным комплектом приборов) электролаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ») ИНН 6452050569, ОГРН 1026402659469, расположена по адресу: 413161, Саратовская область, м.р-н Энгельсский, с.п. Красноярское, с Шумейка, мкр Дворцовый, д. 1, тел 8(8453)544 515.
допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением
до 1000 В
(до и (или) выше 1000 В)

Перечень видов испытаний и измерений, выполняемых ЭТЛООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», (приложение к акту № 18-003/СО-25)

1. **Заземляющие устройства**

1.1 Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

1.2 Измерение сопротивления заземляющих устройств.

1.3 Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

2. **Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ**

2.1. Измерение сопротивления изоляции.

2.2.Проверка действия автоматических выключателей.

2.1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

3. **Силовые кабельные линии**

   3.1.Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

4. **Электрофильтры**

   4.1. Проверка исправности заземления элементов оборудования.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от 07 июля 2023 года № 18-013/СО-23, назначенной приказом руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 февраля 2023 года № ПР-301-251-о (на 2 листах).

Срок действия настоящего разрешения установлен до 10 января 2028г.

И.о заместителя руководителя
Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору **И.Ю. Петров**